

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому муниципальному  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы  
с.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond\_nadezhd@mchs25.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Вольно-Надеждинское

(место составления акта)

«13» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«16» часов «00» минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

По адресу/адресам: Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Котовского, 5 Б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 24 февраля 2021 года № 32

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида №32 п. Раздольное Надеждинского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09.04.21 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

13.04.21 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского  
муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №32 п. Раздольное Надеждинского района» Кирильченко Наталья  
Владимировна 11.03.2021 в 14 час. 10 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Надеждинского муниципального района по  
пожарному надзору Охотникова Виолетта Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «ДСОВ №32 п. Раздольное  
Надеждинского района» Кирильченко Наталья Владимировна ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Объект защиты не обеспечен наличием запасов воды для целей наружного пожаротушения («МБДОУ  
ДСОВ № 32» ФЗ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, 62, СП 8.13130.2009 таб. № 2);

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности  
помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на  
входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте  
(«МБДОУ ДСОВ № 32» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об  
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12);

- Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного («МБДОУ ДСОВ № 32» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30);

- Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал учета испытаний пожарной лестницы) («МБДОУ ДСОВ № 32» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 пп. б);

- Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта («МБДОУ ДСОВ № 32» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 43);

- Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал учета очистки вентиляционных камер) («МБДОУ ДСОВ № 32» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 пп. б);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 32/1/1 от 13.04.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку:  Охотникова В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2021г. ✓

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)