

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому муниципальному
району управления надзорной деятельности и профилактической работы**
с.Вольно-Надеждинское, ул.Рихарда Дрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond_nadezhd@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего
вида № 32 п. Раздольное Надеждинского района", в лице заведующего МБДОУ «ДСОВ № 32 п. Раздольное
Надеждинского района» Кирильченко Натальи Владимировны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 24 февраля 2021 года № 32 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.04.21 года по 13.04.21 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственным инспектором Надеждинского муниципального района по пожарному надзору
Охотниковой Виолеттой Андреевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего
вида №32 п. Раздольное Надеждинского района",*

*расположенное по адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, 5 Б
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *заведующим МБДОУ «ДСОВ № 32 п. Раздольное Надеждинского района»
Кирильченко Натальей Владимировной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Объект защиты не обеспечен наличием запасов воды для целей наружного пожаротушения</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, 62, СП 8.13130.2009 таб. № 2;</i>	<i>20.12.2021</i>	
2	<i>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных</i>	<i>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12</i>		

	дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте			
3	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30		
4	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал учета испытаний пожарной лестницы)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 пп. б		
5	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 43		
6	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал учета очистки вентиляционных камер)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 пп. б		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Надеждинскому
муниципальному району по пожарному надзору
Охотникова Виолетта Андреевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"13" апреля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

"13" апреля 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору